

**АКТ**  
**санитарно-эпидемиологического обследования систем вентиляции и кондиционирования воздуха.**

«17» Августа 2023 г. г. Москва

Мною, врачом-дезинфектологом, **Свиридовым А. В.**

Сертификат специалиста: **2Ц-14-174643 от 01.07.2019 г.**

в присутствии:

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование систем вентиляции и кондиционирования воздуха в порядке **экспертного контроля.**

**Установлено:**

**«Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского»**

(наименование объекта, организации, подлежащей дератизации, дезинсекции)

Адрес объекта: г. Москва, ул. М. Грузинская №26, стр.1

Работы по очистке и дезинфекции осуществляет: **ИП Мюльберг К.В.**

Адрес организации: г. Москва, ул. Олонецкая, д. 23

Сертификат соответствия № **РОСС RU.32065.04ИВЧ1.ОС10.28730**

Выдано **ВНИИЦИ** в г. Москве, дата выдачи: **01 декабря 2022 г.**

Срок действия до **29.01.2026**

**При проведении работ оценивалось:**

- Наличие проектной документации
- Соответствие проектной документации санитарным правилам и нормативам
- Соответствие фактического состояния, расположения и конструкции систем вентиляции и кондиционирования проектным данным
- Возможность доступа к внутренним поверхностям воздуховодов и других компонентов для проведения очистки и дезинфекции (наличие сервисных люков)
- Степень загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями

**При проведении СЭО выполнены работы:**

- Визуальный осмотр наружных и внутренних поверхностей воздуховодов и приточных камер : П1, П2, П3, Вытяжная система вентиляции ( горячих зон ) 5 этажей.

**Результаты обследования.**

По результатам выполненных работ выявлено, что данные системы вентиляции и кондиционирования воздуха находятся в не удовлетворительном состоянии. Системы вентиляции и кондиционирования имеют пылевые отложения. Системы требуют очистки и дезинфекции.

**На основании вышеизложенного предлагаю выполнять нижеследующие мероприятия:**

- Очистка систем вентиляции и кондиционирования воздуха не реже 1 раза в 6 месяцев
- Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха не реже 1 раза в 6 месяцев
- Санитарно-эпидемиологическое обследование систем вентиляции и кондиционирования не реже 1 раза в 6 месяцев

Эксперт: Свиридов А.В.

Руководитель объекта:



Подпись:



Подпись: