

АКТ

« 22 » Августа 2023г.

г.Москва

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского» в лице Начальника СВК Ходнева А.В. и ИП Мюльберг К.В. в лице Мюльберга К.В., составили настоящий акт. В том что произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу ; Москва , ул. М. Грузинская №26 , стр.1 с целью пригодности их к эксплуатации.

Приточно-вытяжная вентиляция запроектирована с механическим побуждением .

Приточный воздух подается через вентиляционные шахты и через воздуховоды из оцинкованной стали непосредственно в жилую зону .

Вытяжной воздух удаляется из санузлов и кухни через каналы из оцинкованной стали и вентиляционные шахты.

Проверкой установлено:

1. Приточные установки находятся в рабочем состоянии.
2. Вытяжные установки находятся в рабочем состоянии.
3. Шахты воздуховодов и сеть воздуховодов из оцинкованной стали в удовлетворительном состоянии.

Заключение :

Системы приточной и вытяжной вентиляции , шахты и вентиляционные каналы в исправном состоянии.

Отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Исполнитель: Мюльберг К.В.

Подпись:

Руководитель объекта: Ходнева А.В.

Подпись:

